

Przetarg nieograniczony ; „ PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2069D NA ODCINKU SZYMANÓW – ZAWADKA

PYTANIA z dnia 5 stycznia 2017 r.

Szanowni Państwo,

W związku z chęcią przystąpienia do w/w przetargu prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Prosimy o podanie KR drogi
2. Wg SST D-06.02.01 do wykonania przepustów należy stosować rury o średnicy 40 cm i 60 cm Wg pomocniczego przedmiaru robót są to tylko rury o średnicy 40 cm. Prosimy o podanie ilości rur o średnicy 60 cm i uzupełnienie pozycji w przedmiarze.
3. Wg SST D-06.02.01 do wykonania ław przepustów należy stosować pospółkę a wg przedmiaru – beton. Prosimy o wyjaśnienie z czego należy zrobić ławy i jeśli to ma być beton to jakiej klasy.
4. Dot. Umowy: par. 3 ust. 4
Zwracamy się z prośbą o doszczegółowienie warunków zmiany umowy ze względu na ogólny charakter art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 z późn. Zmian.).
5. Czy Zamawiający jest w posiadaniu prawomocnej decyzji administracyjnej dla wykonania robót na niniejszym kontrakcie.
6. Prosimy o usunięcie następujących zapisów w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne :
Pkt. 1.5.2, podpunkt 2 „*oraz inne dodatkowe projekty (jeśli będą wykonywane)*”
Pkt. 1.5.2, podpunkt 4 *Projekt powykonawczy, w przypadku nieistotnych zmian - nanieśenie ich na kopii zatwierdzonego projektu budowlanego*
Pkt. 1.5.2 zapis: *Jeżeli w trakcie wykonania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej, przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i SST na własny koszt, w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającemu do zatwierdzenia.*
Jako zapisów niezgodnych z art. 29. ust. 1.w związku z art. 31. ust. 1. w związku z art. 31. ust. 2. Ustawy z dn. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 z póź. Zmian.). Zgodnie z art. 29 ust. 1.*Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, tymczasem art. 31. ust. 1. stanowi: Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych a jeżeli przedmiotem zamówienia jest*

zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych – opis przedmiotu zamówienia dokonuje się za pomocą Programu funkcjonalno-użytkowego. Przedmiotem realizacji jest wykonanie robót budowlanych w oparciu o przekazaną przez Zamawiającego dokumentację projektową a nie zaprojektowanie i budowa. Potwierdzeniem tego jest kod CPV nr 45200000-9 wskazany w opisie przedmiotu zamówienia.

7. Dot. Umowy: par. 3 ust. 5

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w treści zapisów umowy jn.:

„Dla materiałów, sprzętu i transportu, dla których ceny nie zostały określone w tych załącznikach...”

skoro zgodnie z treścią OPZ cz. III ust. 6

Zamawiający informuje , że dołączenia do oferty cenowej (załącznika nr 1 do SIWZ) szczegółowego kosztorysu ofertowego na całość zadania jest dobrowolne.

8. Dot. Umowy: par. 3 ust. 8

zapis ten jest niespójny z ust. 3; wprawdzie regulacja k.c. Art. 353¹. [Zasada swobody umów] stanowi, iż Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. ale sposób realizacji płatności i wynagradzania wykonawcy winien być wskazany w sposób nie budzący wątpliwości – w związku z postanowieniami par. 3 ust. 3 zwracamy się o korektę zapisów Umowy oraz dopuszczenie możliwości fakturowania częściowego Robót, zgodnie z zaawansowaniem robót.

9. Dot. Umowy: par. 7 ust. 1

Prosimy o korektę umowy w par. 7 ust. 1 ponieważ zapis ten jest sprzeczny z par. 3 ust. 9 i 10.

10. Dot. Umowy: par. 7 ust. 2

Prosimy o korektę umowy w par. 7 ust. 2 ponieważ zapisy są niezgodne z aktualnym stanem prawnym – por. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016.1570), art.8. oraz m.in. art. 30 ust. 3. pkt 4) Ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2016.2164 ze zm.). Certyfikat zgodności, o ile posiada aktualność, nie jest jedynym dokumentem zezwalającym na użycie i stosowanie materiału budowlanego/wyrobu w budownictwie.

11. Dot. Umowy: par. 7 ust. 3

Prosimy o korektę umowy w par. 7 ust. 3 ponieważ zapis jest sprzeczny z przedmiotem wymagań w ramach całej umowy, w szczególności STWiORB – część badań wykonywana będzie w laboratorium (brak jest możliwości wykonania badań kruszywa, mieszanki, etc. w warunkach budowy) chyba, że Zamawiający przewiduje organizację laboratorium polowego podlegającego odrębnej wycenie i zapłacie oraz zobowiąże oferentów do ujęcia dodatkowych kosztów w cenie oferty.

12. Dot. Umowy: par. 8 ust. 1

Prosimy o korektę umowy w par. 8 ust. 1 ponieważ zapis ten jest sprzeczny z zapisami par. 3 ust. 9 i 10 oraz ust. 3 w związku z ust. 4, 5 i dalszymi zapisami umowy odnoszącymi się do podwykonawstwa. Prosimy o ujednoczenie treści umowy oraz wskazanie konkretnych zapisów nie mających zastosowania w przypadku braku korzystania przez wykonawcę z usług podwykonawców.

13. Dot. par. 9

Zwracamy uwagę, że o ile wskazany zapis ma zastosowanie przeformułowania wymaga m.in. par. 7 ust. 1, par. 8 ust. 1. Prosimy o poprawienie treści umowy i ujednoczenie zapisów.

14. Dot. Umowy: par. 9 ust. 5

Prosimy o wyjaśnienie i/lub poprawienie treści umowy w par. 9 ust. 5: tj. czy sformułowanie „...oraz zapisów z ust.1-3 niniejszej umowy” dotyczy samego par. 9 czy całej umowy?

15. Dot. Umowy: par. 10 ust. 4

Czy każda niezgodność z STWiORB będzie powodowała możliwość rozwiązania umowy z podwykonawcą? Zwracamy uwagę, że zapis ten jest nadmiernie restrykcyjny i daje Zamawiającemu arbitralną możliwość dowolnej interpretacji zapisów STWiORB, nawet w sytuacji kiedy zapisy STWiORB będą niezgodne z aktualnym stanem wiedzy technicznej/normami a będzie dawało formalną podstawę do odstąpienia od umowy przez zamawiającego. Prosimy o zmianę treści Umowy w tym zakresie.

16. Dot. Umowy: par. 11 ust.4

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę zapisów umowy jn:

W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej wynagrodzenia należnego wykonawcy lub dalszym podwykonawcom Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości zamówienia.

Powyższy zapis oznacza m.in., że w sytuacji, kiedy Zamawiający nie zapłaci wykonawcy terminowo za realizacji przedmiotu umowy to wykonawca zostanie obciążony karą umowną.

Ponadto kara umowna za niewykonanie zobowiązania o charakterze pieniężnym jest niedopuszczalna z punktu widzenia przepisów kodeksu cywilnego. Ponadto wskazujemy, że kara umowna za niewykonanie zobowiązania o charakterze pieniężnym jest niedopuszczalna z punktu widzenia przepisów kodeksu cywilnego dlatego zalecanym jest usunięcie przedmiotowego zapisu z treści projektu umowy.

17. Dot. Umowy: par. 14 ust 5.

Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu w par. 14 ust 5. lub o zmianie opóźnienia na zwłokę. Zapis ten jest trudny do udowodnienia ze względu na brak w umowie wymagań co do hemogramu robót oraz dopuszczalnych opóźnień.

18. Dot. Umowy: par. 14 ust 9.

Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu w par. 14 ust 9.

19. Projekt Umowy (m.in. par. 1 ust. 1 i 2) stanowi, iż Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy m.in. zgodnie z dokumentacją projektu budowlanego tymczasem udostępnione opracowanie pn. Dokumentacja techniczna, nie spełnia wymagań co do formy jak i zakresu zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 24 kwietnia 2012r. (Dz.U. 2013.10.03 ze zm.) *w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.* Uwzględniając powyższe prosimy o przekazanie dokumentacji projektu budowlanego w oparciu o którą Wykonawca będzie mógł prawidłowo sporządzić ofertę. Przypominamy, że

zgodnie z art. 29 ust. 1 Ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2016.2164 ze zm.) *Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.*

20. Prosimy o uzupełnienie 'dokumentacji technicznej' opracowanej przez biuro DRA-BUD mgr inż. Paweł Drazny Projektowanie i nadzór w budownictwie drogowym o pozostałe elementy stanowiące zawartość opracowania, tj. m.in. mapę ewidencyjną, wykaz działek, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, plan orientacyjny, plan zagospodarowania przestrzennego.

21. W związku ze zobowiązaniem wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektu budowlanego prosimy o przekazanie decyzji pozwolenia na budowę dla przedmiotowej inwestycji, umożliwiającej realizację zadania zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo budowlane.

PYTANIA z dnia 10 stycznia 2017 r.

W związku z chęcią przystąpienia do w/w przetargu prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Dot. SST D-05.03.05.A „Warstwa ścierna” – p.5 „Wykonanie robót” tabl. 6-10 zawierają wymagania wg WT-2 2010. Prosimy o zaktualizowanie zapisów na zgodne z WT-2 2014 „Nawierzchnie asfaltowe”, wydanymi załącznikiem do zarządzenia nr 54 GDDKiA z dnia 18.11.2014 r.
2. Dot. SST D-05.03.05.A „Warstwa ścierna” p.5 „Wykonanie robót” tabl. 14 – prosimy o zaktualizowanie wymagań dotyczących wskaźnika zagęszczenia oraz wolnej przestrzeni w warstwie na zgodne z tabl. 16 Wymagań Technicznych WT-2 2016 część II „Nawierzchnie asfaltowe”, wydanymi załącznikiem do zarządzenia nr 7 GDDKiA z dnia 09.05.2016 r.
3. Dot. SST D-05.03.05.B „Warstwa wyrównawcza i wiążąca” – p.5 „Wykonanie robót” tabl. 5-8 zawierają wymagania wg WT-2 2010. Prosimy o zaktualizowanie zapisów na zgodne z WT-2 2014 „Nawierzchnie asfaltowe”, wydanymi załącznikiem do zarządzenia nr 54 GDDKiA z dnia 18.11.2014 r.
4. Dot. SST D-05.03.05.B „Warstwa wyrównawcza i wiążąca” p.5 „Wykonanie robót” tabl. 15 – prosimy o zaktualizowanie wymagań dotyczących wskaźnika zagęszczenia oraz wolnej przestrzeni w warstwie na zgodne z tabl. 16 Wymagań Technicznych WT-2 2016 część II „Nawierzchnie asfaltowe”, wydanymi załącznikiem do zarządzenia nr 7 GDDKiA z dnia 09.05.2016 r.
5. Dot. SST D-08.05.01 „Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych”; z jakich materiałów należy wykonać ścieki z kostki betonowej czy z betonowego ścieku prefabrykowanego wys. 15 cm.
6. Czy wloty i wyloty przepustów mają być umocnione? Czym w jaki sposób i w jakiej ilości?

PYTANIA z dnia 11 stycznia 2017 r.

1. Jakiej kategorii ruchu jest droga powiatowa.
2. Prosimy o sprecyzowanie jakie znaki pionowe i poziome należy wykonać na przedmiotowej drodze (dokładne lokalizacje i rodzaje znaków) oraz zamieścić na stronie internetowej projekt docelowej organizacji ruchu.
3. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę rur przepustów z betonowych na rury z tworzyw sztucznych.
4. Prosimy o podanie rozwiązania technicznego wykonania oraz zakończeń sączków podłużnych z kruszywa. Dotyczy pozycji przedmiarowej 20d.2.
5. Prosimy o podanie dokładnej lokalizacji oraz odległości transportowej z budowy na składowisko Inwestora.

Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi powiatowej nr 2069D na odcinku Szymanów-Zawadka.

Na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2015r. poz.2164 ze zm.) - Zamawiający wyjaśnia treść SIWZ w następujący sposób:

I. ODPOWIEDZI NA PYTANIA z dnia 5 stycznia 2017 r.

WYJASNIENIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

AD 1) kategoria ruchu KR2

Ad 2) wszystkie rury średnicy 40cm

Ad 3) ława pod przepusty z pospółki (łącznie grubość 20cm)

Ad 20) Zamawiający dołącza wykaz właścicieli działek oraz wersję graficzną planu zagospodarowania terenu w wersji dwg

Ad 21) Inwestycja realizowana jest na podstawie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę. Zamawiający posiada brak sprzeciwu do wykonywania w/w robót

WYJAŚNIENIA W ZAKRESIE PROJEKTU UMOWY

Ad.4) dot. § 3 ust.4

Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia wykonawcy w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, pod warunkiem, że zmiana taka spełnia przesłani i określone w art.144 ustawy Pzp. Dotyczy to w szczególności przesłanek z art.144 ust.1 pkt.2 ustawy, czyli jeśli cyt.

„ 2) Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:



- a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
- b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
- c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej. „

Ad.7) dot. § 3 ust.5

Zamawiający wykreśla z projektu umowy ust.5 i ust.6 w § 3.

Ad. 8) dot. § 3 ust.8

Treść ust.8 w § 3 (po modyfikacji umowy będzie to ust.6) pozostaje bez zmian.

Zamawiający ustalił jedną płatność końcową – po zakończeniu robót i odbiorze końcowym zadania. Natomiast treść ust.8 wskazuje, iż dopuszcza się jedynie możliwość dokonania zapłaty częściowej na zasadach ustalonych przez obie strony.

Ad.9, 10 i 11) dot. § 7 ust.1,2 i 3

§ 7 umowy otrzymuje nowe brzmienie j/n:

„ § 7

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z materiałów własnych *.(bez zmian)*
2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną dotyczące materiałów zamawianych i używanych do wykonania przedmiotu umowy lub krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 ze zm.).
3. Wykonawca zapewni potrzebne urządzenia, pracowników oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy.
4. Badania o których mowa w ust. 3. będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. *.(bez zmian)*
5. Jeżeli Zamawiający zażąda badań , które nie były przewidziane niniejszą Umową , to Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić te badania : jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót, są niezgodne z Umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś w przypadku zgodności koszty pokrywa Zamawiający. *.(bez zmian)”*



Ad.12) dot. § 8 ust. 1

Wyjaśnia, iż ust.1 w § 8 nie jest sprzeczny z zapisami ust.9 i 10 w § 3.

Treść ust.1 w § 8 dotyczy sytuacji, gdy wykonawca będzie wykonywał zadanie samodzielnie bez udziału podwykonawców. Natomiast zapisy ust.9 i 10 w § 3 (po modyfikacji jest to ust.7 i ust.8) dotyczy należnych płatności wykonawcy w przypadku korzystania przez niego z podwykonawców. Jest to projekt umowy, a więc w przypadku wystąpienia podwykonawców logicznym jest, że ust.1 w § 8 nie będzie miał zastosowania. Będzie wtedy obowiązywał ust.3 o treści „3. Wykonawca powierza podwykonawcy wykonanie następujących prac:

Ad.13) dot. § 9

Powyższy zapis ma zastosowanie jedynie w przypadku wystąpienia podwykonawstwa. Zapis w ust.1 § 7 i ust.1 § 8 w projekcie umowy pozostają bez zmian.

Ad.14) dot. § 9 ust.5

Sformułowania „ ..oraz zapisów z ust.1-3 niniejszej umowy „ dotyczą § 9

Ad.15) dot. § 10 ust.4

Treść ust.1 do ust.4 w § 10 reguluje kwestie terminów płatności podwykonawcom.

Ad.16) dot. § 11 ust.4

Zamawiający poprawia oczywisty błąd pisarski, w związku z czym ust.4 w § 11 otrzymuje brzmienie :

„4. W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości zamówienia. „

Ponadto informuję, iż zapis ten nie może zostać usunięty z projektu umowy, gdyż art.143d ust.1 pkt 7 ppkt a ustawy Pzp wyraźnie wskazują, iż umowa na roboty budowlane musi zawierać postanowienia dotyczące wysokości kar umownych z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom..

Ad.17) dot. ust.5 w § 14



- Treść ust.5 w § 14 otrzymuje nowe brzmienie j/n:

„5. W razie opóźnienia w wykonaniu robót powyżej 14 dni Zamawiającemu przysługuje prawo, po uprzednim wezwaniu, do odstąpienia od umowy. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany do zapłacenia kary umownej zgodnie z ust.1 niniejszego paragrafu

Ad.18) dot. ust.9 w § 14

Treść ust.9 w § 14 pozostaje bez zmian.

MODYFIKACJA PROJEKTU UMOWY:

Ponadto Zamawiający modyfikuje treść ust.1 w § 1 umowy poprzez dodanie zapisu o harmonogramie rzeczowo- finansowym j/n:

„ § 1 ust. 1.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego robót budowlanych polegających na przebudowie i modernizacji drogi powiatowej nr 2020D od Rakoszyce do Cesarzowic wraz z chodnikami i ścieżką rowerową Rakoszyce-Kulin - zgodnie z ofertą przetargową Wykonawcy z dnia2017 r., sporządzoną w zakresie rzeczowym określonym w SIWZ, projekcie budowlanym, STWiOR oraz **harmonogramem rzeczowo-finansowym**, które stanowią integralną część umowy.”

II. ODPOWIEDZI NA PYTANIA z dnia 10 stycznia 2017 r.

Ad 1-4) warstwa wiążąca i profilująca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16mm oraz warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11,8mm w oparciu o aktualnie obowiązujące wytyczne techniczne

Ad 5) Ścieki wykonać z prefabrykatów betonowych grubości 15cm

Ad 6) Wloty i wyloty przepustów mają być zabezpieczone ściankami oporowymi z kostki granitowej 16-18cm w ilości łącznej 20m²



III. ODPOWIEDZI NA PYTANIA z dnia 11 stycznia 2017 r.

Ad.1) kategoria ruchu KR2

AD. 2) Odtworzenie istniejących znaków pionowych (znaki miejscowości, teren zabudowany)

znaki poziome – odtworzenie linia bezwzględnej zatrzymania

piktogramy – odtworzenie napis STOP

AD 3) Dopuszcza się wykonanie przepustów z rury PCV, PP, HDPE pod warunkiem zachowania średnicy i sztywności obwodowej (dla zjazdów SN8)

AD 4) Sączi podłużne otoczone muszą być geowłókniną wodoprzepuszczalną (również od góry) i przykryte 10 centymetrową warstwą humusu

AD 5) Materiały pochodzące z rozbiórki i nie nadające się do ponownego wbudowania stanowiące będą własność Wykonawcy . Zamawiający przyjął odległość ich wywozu do 20km

Sporządzili:
E.Ziemichód
B. Nowak
P.Drazny

zatwierdził i podpisał:
Starosta – Sebastian Burdzy



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Operacja typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2069D na odcinku Szymanów-Zawadka" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020