

**Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na rozbudowę drogi powiatowej nr 2075D - budowę ciągu pieszo-rowerowego relacji Ciechów – Cesarzowice.**

Na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017r. poz.1579 ze zm.) – Zamawiający wyjaśnia treść SIWZ w następujący sposób::

---

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 29 LISTOPADA 2017 r.**

**Ad.1)**

Fracje żwiru wynosi 2-8 mm w załączniku przesyłamy SST dotyczący wykonania warstwy filtracyjnej z gruntu niespoistego o grubości 15cm,

**Ad.2)**

Fracje piasku wynosi 2-0,063 mm ,

**Ad.3)**

W specyfikacji nr D.04.02.01 nie powinna wystąpić geowłóknina nietkana – igłowa , w SST wystąpił błąd.

**Ad.4)**

Obliczenia związane z robotami ziemnymi ( odhumusowania oraz wykopów) pod ścieżkę pieszo - rowerową zostały wykonane metodą analityczną.

**Ad.5)**

Ścieżkę pieszo – rowerową należy wykonać z mieszanki mineralno -asfaltowej AC 11S dla parametru asfaltu D50/70.

**Ad.6)**

Tak. Gwarancja obejmuje również oznakowanie poziome.

**W załączeniu – SST warstwa filtracyjna (wersja poprawiona)**

sporządził/ła:

E. Ziemichód  
B.Nowak

zatwierdził i podpisał:

Starosta-Sebastian Burdzy

**STAROSTA**  
**Sebastian Burdzy**