

IZPO.272.15.2018

**Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego pn. „BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ POMIĘDZY MIEJSCOWOŚCIAMI KULIN i CESARZOWICE W KRAINIE ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH”.**

Na podstawie art.38 ust.1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. 2017r. poz.1579 ze zm.) – Zamawiający wyjaśnia treść SIWZ w następujący sposób:

**Pytanie 1:**

Zgodnie z projektem technicznym odległość od rowu jest zbyt bliska 0,20 cm wobec czego zachodzi pytanie czy zgodnie ze sztuką budowlaną nie zachodzi potrzeba wykonania jednostronnego oporu z obrzeży trawnikowych 6x1,0x0,30 od strony rowu?

**Odpowiedź:**

Pobocza utwardzone ścieżki bitumicznej należy wykonać z mieszanki kamiennej 0/31,5mm. Nie ma potrzeby montażu obrzeży betonowych trawnikowych.

**Pytanie 2:**

W projekcie technicznym jest wykonanie utwardzonego pobocza od krawędzi jezdni natomiast w przedmiarach brak jest pozycji do wyceny. Czy należy ją ująć?

**Odpowiedź:**

Utwardzenie pobocza od strony jezdni zostało wykonane w poprzednim etapie inwestycji (przebudowa jezdni drogi powiatowej) więc nie zostało ujęte w przedmiarze robót

**STAROSTA**  
*Sebastian Burązy*

E.Z.



**Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.**

Operacja realizowana w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Projekt pn. "Budowa Ścieżki rowerowej pomiędzy miejscowościami Kulin-Cesarzowice w Krajinie Łęgów Odrzańskich" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020"