

**WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW
we Wrocławiu**

50-243 Wrocław, ul. Władysława Łokietka 11
tel (071) 343-65-01, 344-38-92, fax 344-14-49

WZN. 5183.608.2011.EM
l.dz. 9082



Wrocław 11. 07. 2011 r.

Powiat Średzki
ul. Wrocławska 2
55-300 Środa Śląska

Dot: opinia do planowanej wymiany pokrycia dachowego na budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Kilińskiego 28 w Środzie Śląskiej

W odpowiedzi na Państwa pismo IZPO.0123.16.2011 z dnia 09. 06. 2011 r., wpł. 13. 06. 2011 r., w sprawie jak wyżej niniejszym opiniuje pozytywnie przedmiotowe zamierzenie, zgodnie z przedstawionymi założeniami (zastosowanie dachówki średzkiej falistej w kolorze czerwonym ceglany), z zastrzeżeniami:

- wymagane zastosowanie materiału o matowym wykończeniu powierzchni;
- szczególnej staranności wymaga ułożenie dachówek na lukarnach, należy wykluczyć przypadkowe cięcia od frontu tych wystawek;
- dla ewentualnego remontu klinkierowych kominów obowiązują działania odtworzeniowe w zakresie formy i materiału.

Dolnośląski
Wojewódzki Konserwator Zabytków
we Wrocławiu
mgr inż. arch. **Andrzej Kubik**

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a Środa Śląska, ul. Kilińskiego 28 – wymiana pokrycia dachu em