

LEGENDA

- gniazdo wtyczkowe podwójne p/t 2x230 16A/Z, IP23 (ogólnego przeznaczenia)
- gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t 1x230 16A/Z, IP44 (ogólnego przeznaczenia)
- gniazdo wtyczkowe 230 16A/Z, IP23 dla urządzeń komputerowych

- B** oprawa świetłkowa nastradowa 1x58, 230V, klosz pełny, T26
- C** oprawa świetłkowa nastradowa 2x58, 230V, klosz pełny, T26
- D** oprawa świetłkowa nastradowa 1x36, 230V, klosz pełny, T26
- E** oprawa świetłkowa nastradowa 2x36, 230V, klosz pełny, T26

- K** oprawa kompaktowa nastradowa 2x36, 230V, klosz pełny, min. IP44
- L** oprawa świetłkowa nastradowa 2x58, 230V, klosz pełny, IP65
- L1** oprawa świetłkowa nastradowa 1x58, 230V, klosz pełny, IP65
- Aw** moduł awaryjny
- Aw** piktogram
- L1** łączniki instalacyjne p/t pojedynczy
- L1** łączniki instalacyjne p/t dwucznikowy
- L1** łączniki instalacyjne p/t schodowy
- L1** lokalna szyna wyrównawcza
- L1** istniejąca bednarka stalowa

Instalacja kablowna pozostałe istniejąca (po modernizacji)

04 kablowna



BIURO PROJEKTÓW I OBSŁUGI INWESTYCJI
56 - 300 Środa Śląska, ul. Włodawańska 2, tel./fax 71/ 917-31-17, 0603-629-743

PROJEKTANT:	mgr inż. Jarosław Gizański	Instalacje elektryczne	176/DOS/04	DOS/IE/02/705	10.2008	P.B.	E-1
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Tomasz Mikusiewicz	Instalacje elektryczne	-	-	-	-	-
INWESTOR:	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej	-	-	-	-	-	-
TEMAT:	Przebudowa (modernizacja) budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego	-	-	-	-	-	-
ADRES OBIEKTU:	Środa Śląska, ul. Kiłińskiego 16	-	-	-	-	-	-
SKALA:	1:100	-	-	-	-	-	-
NAZWA WYKRESU:	SZKOŁA - Rzut piwnicy.	-	-	-	-	-	-