

Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi powiatowej nr 1606D na odcinku od granicy z Powiatem Wrocławskim do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2020D.

Na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2013r. poz.907 ze zm.) - w związku z wnioskiem oferenta - Zamawiający załącza n/ w dokumentację.

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie na miejscu podbudowy stabilizowanej spoiwami hydraulicznymi? Dokumenty przetargowe nie precyzują jednoznacznie technologii.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykonania stabilizacji jako dowiezionej z węzła

Pytanie 2: Czy Zamawiający udostępni posiadaną dokumentację geologiczną.

Odpowiedź: Zamawiający udostępni dokumentację geologiczną poprzez publikację jej na stronie BIP Powiatu Średzkiego w przedmiotowym przetargu.

Pytanie 3.: Prosimy o dokładne określenie grubości podbudowy z kruszywa 0/31,5 dla chodników. W opisie 15 cm, a na rysunkach 10 cm.

Odpowiedź: W całym obszarze opracowania grubość podbudowy z kruszywa 0/31,5 dla chodników jest równa 10 cm. Dla zjazdów w ciągu chodnika z kostki betonowej grubość podbudowy z kruszywa 0/31,5 jest równa 15 cm.

Dla chodników i zjazdów przewidziano również warstwę wyrównawczą o gr. 5,0 cm z pospółki.

Pytanie 4: Prosimy o określenie z jakiego betonu należy wykonać ławę krawężnikową. W opisie C12/15, na rysunku D-2 ława z betonu C20.

Odpowiedź: Należy przyjąć beton klasy C12/15.

Pytanie 5: Prosimy o określenie grubości podbudowy z kruszywa dla zjazdów. W opisie 20 cm, na rysunku D-4c 15 cm.

Odpowiedź : Dla zjazdów w ciągu chodnika z kostki betonowej grubość podbudowy z kruszywa 0/31,5 jest równa 15 cm. Dla zjazdów z nawierzchnią z FREZOWINY ASFALTOWEJ należy przyjąć zgodnie z opisem 10cm frezowiny i 20 cm tłucznia. Dla zjazdów w ciągu chodnika z kostki betonowej przewidziano również warstwę wyrównawczą o gr. 5,0 cm z pospółki.

sporządził/ła:
E. Ziemichód
b. Nowak

zatwierdził i podpisał:
Starosta-Sebastian Burdzy

STAROSTA

Sebastian Burdzy