

**Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na przebudowę publicznej drogi powiatowej nr 2058D w m. Mrozów i 2055D relacji Mrozów - Wojnowice-Wilkostów**

---

Na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2013r. poz.907 ze zm.) - Zamawiający wyjaśnia treść SIWZ w następujący sposób:

**Pytanie 1: Prosimy o informację co należy zrobić z destruktem bitumicznym ?**

**Odpowiedź:** Materiał z frezowania należy złożyć na składowisku – Błonie, gm. Miękinia (50%) oraz na bazie Służby Drogowej Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej (50%).

**Pytanie 2: Prosimy o informację co należy zrobić z materiałem z korytowania ?**

**Odpowiedź:** Zgodnie z przedmiarem koszty wywozu i utylizacji urobku z robót ziemnych są po stronie Wykonawcy – składowisko Wykonawcy.

**Pytanie 3: Prosimy o załączenie przekroi geologicznych.**

**Odpowiedź:** Zamawiający załącza dokumentację z badań konstrukcji poprzez publikację na stronie BIP w przedmiotowym przetargu.

**Pytanie 4: Prosimy o załączenie tabeli robót ziemnych.**

**Odpowiedź:** Do przedmiotowej dokumentacji nie opracowywano tabeli robót ziemnych. Ilości robót ziemnych wyliczono przy pomocy programu komputerowego, z wykorzystaniem cyfrowego modelu terenu (DTM), opracowanego na podstawie dostarczonej cyfrowej mapy hybrydowej oraz poprzez zamodelowanie powierzchni robót ziemnych na przekroju poprzecznym drogi, wzdłuż projektowanej niwelety

**Pytanie 5: Prosimy o załączenie decyzji na wycinkę drzew.**

**Odpowiedź:** Postępowanie w sprawie wydania decyzji jest w toku. Przewidywany termin uzyskania decyzji - do końca lutego br.

**Pytanie 6: Prosimy o informację czy roboty budowlane przy terenie PKP należy uzgodnić z właścicielem terenu ?**

**Odpowiedź:** Nie.

**Pytanie 7: Prosimy o załączenie STWiOR asfaltu lanego.**

**Odpowiedź:** STWiORB nie obejmuje takiego materiału. Zgodnie z przedmiarem pozycje dotyczące asfaltu lanego są wykorzystane jako analogia - dotyczą ręcznego odtworzenia nawierzchni ścieralnej, do której jest podana specyfikacja techniczna.

**Pytanie 8: Prosimy o informację czy wykonawca będzie obciążony kosztami zajęcia pasa?.**

**Odpowiedź:** Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie pobiera się opłat za zajęcie pasa przy robotach związanych z przebudową i utrzymaniem drogi.

**Pytanie 9: Prosimy o informację czy wykonawca może zastosować kostkę kamienną 18/20 zamiast kostki kamiennej 17/19 ?**

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie 10: Prosimy o informację czy po stronie Zamawiającego jest nadzór archeologiczny oraz nadzór saperski?**

**Odpowiedź:** Powiat zapewnia nadzór archeologiczny. Nie przewiduje się stałego nadzoru saperskiego, ponieważ w dotychczas prowadzonych robotach drogowych nie napotkano na niewybuchy . W przypadku wystąpienia takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu i poinformowania o tym fakcie Zamawiającego. Koszty interwencji saperskiej w takim przypadku ponosić będzie Zamawiający.

STAROSTA  
  
Sebastian Burdzy

sporządził/ła:

E. Ziemichód

b. Nowak

zatwierdził i podpisał:

Starosta-Sebastian Burdzy