

IZPO.272.6.2018

Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego pn. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2068D W MIEJSCOWOŚCI MALCZYCE W ZAKRESIE PRZEBUDOWY CHODNIKA W CIĄGU UL.MAZUROWICKIEJ

Na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017r. poz.1579 ze zm.) – Zamawiający wyjaśnia treść SIWZ w następujący sposób::

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 23.03.2018r.

Ad 1)

Zamawiający posiada decyzję na wycinkę drzew będących w przedmiocie zamówienia.

Ad 2)

Do wyceny proszę przyjąć krotność 1,25 pozostawiając podstawę wyceny KNR 2-31 0114-07.

Ad 3)

Po stronie północnej inwestycji należy wyregulować 147mb istniejącego opornika kamiennego oraz bezpośrednio za nim 6mb krawężnika betonowego. Pozycja „regulacja” mówi o wysokościowej zmianie położenia elementu a co za tym idzie rozbiórka i wykonanie nowej ławy betonowej. Proszę przyjąć cenę jednostkową osobno dla opornika kamiennego i osobno dla krawężnika betonowego.

Ad 4)

Remont cząstkowy nawierzchni obejmuje również odtworzenie nawierzchni po regulacji krawężników na wjazdach po stronie południowej inwestycji

Ad 5)

Podbudowa z mieszanki 0/63mm ma być wykonana pod zjazdami oraz remontem cząstkowym. Warstwa górna z mieszanki 0/31mm ma być wykonana pod zjazdami, chodnikami oraz tłuczniowymi zjazdami do posesji oznaczonymi kolorem zielonym. W ofercie należy zwiększyć pozycję 27 i 28 o 90m2 (remont cząstkowy)


STAROSTA
Sebastian Burdzy

sporządził/ła:

E. Ziemiachód

B.Nowak

