

**WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA REMONT SANITARIATÓW DLA
POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 20.12.2017r.

Ad.1.)

W załączniku nr 1 (formularz oferty cenowej) wykonawca podaje nr i nazwę części, na którą składa ofertę. Jeżeli wykonawca składa ofertę dla dwóch części zamówienia, to musi sporządzić formularz oferty cenowej odrębnie dla każdej części.

Ad.1.1.)

Zamawiający przewiduje tzw. spotkania robocze w miejscu wykonywania robót lub w siedzibie Zamawiającego – w razie potrzeb.

Ad.2) PZSP nr 1, Środa Śląska ,ul. Wrocławska 10

ad.2.1)

obmiar winien wynosić $[2,94+4,96]*2,05 = 16,20 \text{ m}^2$

ad.2.2)

ościeżnica gotowa, malowana przez producenta

ad.2.3)

pozycja kosztorysowa dotycząca wypustów obejmuje układanie i mocowanie przewodów, bruzd nie trzeba bo zbijane tynki

ad.2.4)

bez kratki i zaworu czerpalnego

ad.2.5)

kanalizacja w posadzce i woda na ścianie w bruzdach (poz.41,42 przedmiaru)

ad.2.6)

kolorystyka ustalana będzie na etapie wykonawstwa przy udziale użytkownika

ad. 2.7)

nie

Ad.3) PZSP nr 2, Środa Śląska, ul. Św. Andrzeja 4

ad.3.1)

ościeżnica gotowa, malowana przez producenta

ad.3.2)

2 szt ościeżnic "100" obmiar winien wynosić $1,00*2,50*2 = 4,10 \text{ m}^2$

ad.3.3)

bez kratki i zaworu czerpalnego

ad.3.4)

kanalizacja w posadzce i woda na ścianie w bruzdach (poz.45,46 przedmiaru)

ad.3.5)

nie

sporządziła:
E. Ziemichód



WICESTAROSTA

Grzegorz Pierzchański